



Forum: [補強技術](#)

Topic: [樓板於樑位置開裂處理方式](#)

Subject: Re: [樓板於樑位置開裂處理方式](#)
潛”峯 02055

2009/8/8 23:23:25

謝謝3217技師建議

樓板加厚 在第一次檢討評估不可行 就被否決

不僅增加建築物靜載重 結構系統重新檢討

最主要是全部門需提高12cm(版厚) 免得門變矮 碰到頭

不過 謝謝建議